



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Самарской области

Георгия Митирева проезд, д.1, г. Самара, 443079

Тел.: (846) 260-38-25, Факс: (846) 260-37-99

E-mail: sancntr@fnsamara.ru, <http://www.63.rospotrebnadzor.ru>

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Отрадном

Первомайская ул., д.20, г. Отрадный, Самарская область, 446304

Тел. 8(84661)2-55-11; Факс: 8(84661)2-24-96

E-mail: ottradnTO@fnsamara.ru <http://www.63.rospotrebnadzor.ru>

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

от 17.11.2023г. № 19/1-05/165

446635, Самарская область, Богатовский район, с. Печинено, ул. Зеленая, д.33
(место выдачи предписания)

Мною, Пшениной Ольгой Николаевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области
средняя общеобразовательная школа "Образовательный центр" с. Печинено муниципального района
Богатовский Самарской области (ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Печинено) ИНН 6377015347, ОГРН
1116377000706 , юридический адрес: 446635, Самарская область, Богатовский район, с. Печинено,
ул. Зеленая, д.33.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
"Образовательный центр" с. Печинено муниципального района Богатовский Самарской области

- нарушение требований п.2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», нарушена целостность покрытия подходов и подъездов к школе (асфальтовое покрытие дорожек разрушено или частично отсутствует, крыльцо с нарушенным покрытием);

- нарушение требований п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», нарушено покрытие стен в спортивном зале (трещины на стенах) и в раздевалках при спортивном зале (большие дыры в стенах, осыпается штукатурка);

- нарушение требований п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», покрытие пола в коридоре около спортивного зала имеет дефекты покрытия (порван линолеум);

- нарушение требований п.2.7.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», техническое состояние оконных блоков во всей школе (включая учебные классы, коридоры, столовую, пищеблок, санитарные узлы, лестничные клетки) не позволяет проведения проветривания (ветхие, не открываются, в зимний период холодно);

- нарушение требований п.2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», классные доски в работе с которыми используется мел не имеют темного антибликового покрытия (в кабинете русского языка, кабинете

иностранный язык, кабинете №10) не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения направленными непосредственно на рабочее поле (во всех кабинетах);

- нарушение требований п.2.5.3, п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», покрытие стен, потолка и пола в медиатеке, кабинете математики, кабинете истории, кабинете иностранного языка, кабинете №11, кабинете №12, кабинете №13, на лестничной клетке имеют дефекты покрытия (на стенах обои, следы протекания, с потолка осыпается штукатурка, на полу порван линолеум), что нарушает режим мытья и дезинфекции;

- нарушение требований п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», покрытие стен и потолка в санитарных узлах имеют дефекты покрытия (с потолка осыпается штукатурка, со стен облетает плитка);

- нарушение требований п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», производственные столы в горячем цеху не имеют гигиенического покрытия;

- нарушение требований п.2.6.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», умывальники перед обеденным залом не обеспечены горячим водоснабжением;

- нарушение требований п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», отделка стен и пола в моечной не позволяет проведения ежедневной влажной уборки с применением дезинфицирующих средств (отколота плитка);

- нарушение требований п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», пароконвектомат являющийся источником выделения газов, влаги и тепла не оборудован локальной вытяжной системой присоединённой к системе вытяжной вентиляции пищеблока;

СП государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа "Образовательный центр" с. Печинено муниципального района Богатовский Самарской области детский сад по адресу: 446635, Самарская область, Богатовский район, с. Печинено, ул. Зеленая, д.24

- нарушение требований п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», покрытие потолка в коридоре младшей группы имеет дефекты покрытия (следы протекания), что нарушает режим мытья и дезинфекции;

- нарушение требований п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», покрытие стен в спальне старшей группы, в прачечной имеют дефекты покрытия (признаки поражения грибок, облетает штукатурка);

- нарушение требований п.2.3.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», моечное оборудование не обеспечивает последовательность технологических процессов и не исключает встречных потоков сырья и готовой продукции (имеется всего 2 моечные ванны, нет моечных ванн для мытья продуктов, мытья столовой посуды);

- нарушение требований п.3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», игровые площадки на территории детского сада не оборудованы приспособлениями для игр (игровым оборудованием);

СП государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа "Образовательный центр" с. Печинено муниципального района Богатовский Самарской области детский сад по адресу: 446635, Самарская область, Богатовский район, п. Центральный, ул. Победы, д.26

- нарушение требований п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», потолка в игровой (следы протекания кровли), в спортивном зале, санитарном узле, коридоре (следы протекания, облетает штукатурка) имеет дефекты покрытия (облетает штукатурка, на стенах бумажные обои, порван линолеум), что нарушает режим мытья и дезинфекции;

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа "Образовательный центр" с. Печинено муниципального района Богатовский Самарской области

- 1) Восстановить целостность асфальтового покрытия подходов и подъездов, согласно п.2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и

- оздоровления детей и молодежи».
- 2) Восстановить целостность покрытия стен и потолка в спортивном зале и в раздевалках при спортивном зале, согласно п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
 - 3) Восстановить целостность покрытия пола в коридоре перед спортивным залом, согласно п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
 - 4) Заменить оконные блоки во всех помещениях школы, согласно п.2.7.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
 - 5) Заменить классные доски в работе с которыми используется мел в кабинете русского языка, кабинете иностранного языка, кабинете №10, оборудовать дополнительными источниками искусственного освещения направленными непосредственно на рабочее поле (во всех кабинетах), согласно п.2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
 - 6) Восстановить целостность покрытия стен, потолка и пола в медиатеке, кабинете математики, кабинете истории, кабинете иностранного языка, кабинете №11, кабинете №12, кабинете №13, на лестничной клетке, согласно п.2.5.3, п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
 - 7) Восстановить целостность покрытия стен и потолка в санитарных узлах, согласно п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
 - 8) Заменить производственные столы в горячем цеху на цельнометаллический, согласно п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
 - 9) Оборудовать умывальники перед обеденным залом системой горячего водоснабжения, согласно п.2.6.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
 - 10) Восстановить целостность покрытия стен и пола в моечной, согласно п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
 - 11) Оборудовать пароконвектомат являющийся источником выделения газов, влаги и тепла локальной вытяжной системой присоединённой к системе вытяжной вентиляции пищеблока, согласно п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

СП государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа "Образовательный центр" с. Печинено муниципального района Богатовский Самарской области детский сад по адресу: 446635, Самарская область, Богатовский район, с. Печинено, ул. Зеленая, д.24

- 12) Восстановить целостность покрытия потолка в коридоре младшей группы, согласно п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- 13) Восстановить целостность покрытия стен в спальне старшей группы, прачечной, согласно п.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- 14) Оборудовать пищеблок моечным оборудованием обеспечивающим последовательность технологических процессов и исключаяющим возможность встречных потоков сырья и готовой продукции (установить дополнительные ванны для мытья продуктов, для мытья столовой посуды), согласно п.2.3.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- 15) Оборудовать игровые площадки на территории детского сада приспособлениями для игр (игровым оборудованием), согласно п.3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

СП государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа "Образовательный центр" с. Печинено муниципального района Богатовский Самарской области детский сад по адресу: 446635, Самарская область, Богатовский район, п. Центральный, ул. Победы, д.26

- 16) Восстановить целостность покрытия потолка в игровой (следы протекания кровли), в спортивном зале, санитарном узле, коридоре, согласно п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок устранения нарушений 05.08.2024г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа "Образовательный центр" с. Печинено муниципального района Богатовский Самарской области ИНН 6377015347, ОГРН 1116377000706, 446635, Самарская область, Богатовский район, с. Печинено, ул. Зеленая, д.33.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Отрадном по адресу: 446304, Самарская область, г. Отрадный, ул. Первомайская у, д.20, тел./факс Тел. 8(84661)2-22-95; Факс: 8(84661)2-24-96

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «05» 08 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с ч.2 ст.39 Федерального закона от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ) судебное обжалование настоящего предписания возможно только после его досудебного обжалования.

В соответствии со ст.40 Федерального закона № 248-ФЗ в досудебном порядке жалоба подается контролируемым лицом руководителю (заместителю руководителя) Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей по Самарской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания, в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг. При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

В случае несогласия с решением, принятым Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области либо Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при досудебном обжаловании, настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации.

Старший специалист 1
разряда

(должность лица, составившего
предписание)


(подпись)

Пшенина Ольга Николаевна

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 17 » 11 2023 г.


(подпись)


(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: